



| Beschreibung | Symbol | Farbe | Zustand | Beschreibung |
|--------------|--------|--------|----------|--|
| Infos | i | Blau | Aktiv | System oder Sektor nicht betriebsbereit. Die erzwungene Inbetriebnahme ist möglich (Fehler und Freiflächen können deaktiviert werden). |
| | | | Blinkend | System oder Sektor nicht betriebsbereit, Inbetriebnahme kann nicht erzwungen werden (Fehler oder Freiflächen können nicht deaktiviert werden). |
| | | | Inaktiv | System oder Sektor betriebsbereit. |
| Benutzer | i | Grün | Aktiv | Zugeteilter Bereich nicht überwacht. |
| | | | Blinkend | Zugeteilter Sektor befindet sich im partiellen Eingabemodus A/B |
| | | | Inaktiv | Zugeteilter Sektor nicht vollständig überwacht. |
| Alarm | 🔔 | Rot | Aktiv | Alarm |
| | | | Inaktiv | Kein Alarm |
| System | ⚠️ | Orange | Blinkend | Anomalie |
| | | | Inaktiv | Keine Anomalie |
| Stromquelle | 🔄 | Grün | Aktiv | System OK |
| | | | Blinkend | Stromausfall |
| | | | Inaktiv | Keine Verbindung zum Bus-Anschluss |

Alarm-System Siemens



SAFEHOME

Totalüberwachung:

Teilüberwachung:

Keine Überwachung:

Safe Home SA

Rue de Genève 70 - 1004 Lausanne, Tel:

0848 848 555 Fax: 0848 848 556

www.safehome.ch

Code eingeben und im schwarzen Kästchen bestätigen.

Ausweis durchstreifen und im schwarzen Kästchen bestätigen.

Code eingeben und im schwarzen Kästchen A oder B bestätigen.

Ausweis durchstreifen und im schwarzen Kästchen A oder B bestätigen.

Code eingeben und im leeren Kästchen bestätigen.

Ausweis durchstreifen und im leeren Kästchen bestätigen.

Wenn viermal ein falscher Code eingegeben wurde, wird die Eingabe für 1 Minute gesperrt.

Code- oder Ausweisänderung:

Bitte den Code eingeben und den rechten Pfeil drücken. Im Menü Benutzerverwaltung auswählen. Hinzufügen, Bearbeiten oder Löschen.

Achtung: Nur die Benutzerverwaltung ist autorisiert.

Ohne die "Kundendaten" genannten Unterlagen, als auch ohne Ihre Schlüssel können wir Ihr Sicherheitssystem nicht aktivieren.

Senden Sie diese bitte per Einschreiben in einem gepolsterten Umschlag an die folgende Mail-Adresse:

Protectas SA, Impasse Colombelle 8, 1218 Le Grand-Saconnex