



Description	Symbole	Couleur	Etat	Description
Informations	i	Bleu	Actif	Le système ou le secteur ne peut pas être mis en service. La mise en service forcée est possible (les erreurs ou les zones ouvertes peuvent être désactivées).
			Clignotant	Le système ou le secteur ne peut pas être mis en service ni être forcé (les erreurs ou les zones ouvertes ne peuvent pas être désactivées).
			Inactif	Le système ou le secteur peut être mis en service.
Utilisateur	i	Vert	Actif	Le secteur attribué est mis hors surveillance.
			Clignotant	Le secteur attribué est en MES partielle A / B.
			Inactif	Le secteur attribué est en surveillance totale.
Alarme	🔔	Rouge	Actif	Alarme
			Inactif	Aucune alarme
Système	⚠️	Orange	Clignotant	Anomalie
			Inactif	Pas d'anomalie
Alimentation	🔄	Vert	Actif	Système OK
			Clignotant	Défaut secteur
			Inactif	Pas de connexion au bus

Système d'alarme Siemens



SAFEHOME

Mise sous surveillance totale:

Safe Home SA
Rue de Genève 70 - 1004 Lausanne Tél:
0848 848 555 Fax: 0848 848 556
www.safehome.ch

Faire son code et valider par le carré noir.

Passer son badge et valider par le carré noir.

Mise sous surveillance partielle:

Faire son code et valider par le carré noir A ou B.

Passer son badge et valider par le carré noir A ou B.

Mise hors surveillance:

Faire son code et valider par le carré vide.

Passer son badge et valider par le carré vide.

Si vous saisissez un code erroné quatre fois de suite, la saisie est bloquée pendant 1 minute.

Modification des codes ou badges:

Faire son code, puis appuyer sur la flèche droite. Dans le menu, choisir Gestion utilisateur. Ajouter, Modifier ou Supprimer.

Attention: Seul les utilisateurs Gestionnaire sont autorisés.

Sans les documents intitulés "données clients" ainsi que vos clés nous ne pourrions pas activer votre système de sécurité.

Merci de les transmettre par courrier recommandé et dans une enveloppe à bulles à l'adresse suivante :

Protectas SA, Impasse Colombelle 8, 1218 Le Grand-Saconnex